



# SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1

im. prof. Tadeusza Sokołowskiego

POMORSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

71-252 Szczecin ul. Unii Lubelskiej 1



e-mail: [szpital@spsk1.szn.pl](mailto:szpital@spsk1.szn.pl)

[www.spsk1.szn.pl](http://www.spsk1.szn.pl)

Dyrektor Naczelny	(091) 425-30-02	Pielęgniarka Naczelna	(091) 425-30-06
Z-ca d/s Lecznictwa	(091) 425-30-04	Z-ca Piel. Naczelnej (Police)	(091) 425-38-18
Z-ca d/s Ekonomiczno-Finansowych	(091) 425-30-05	Centrala	(091) 425-30-00
Z-ca d/s Administracyjnych	(091) 425-05-03	Sekretariat fax (Szczecin)	(091) 425-30-01
Z-ca d/s Eksploatacyjno-Technicznych	(091) 425-30-03	Sekretariat /fax (Police)	(091) 425-38-10/12

Szczecin, dn. 22.08.2022 r.

## ODPOWIEDZI DO PYTAŃ

1. W punkcie 3 jest wymieniony zakres prac związanych z montażem kanalizacji wraz z studnią pośrednią Dn600. Czy można zastąpić pośrednią studnię Dn600 na Dn425? Przy podłączeniach: spustu rynnowego oraz wpustu, na krótkim odcinku kanalizacyjnym wystarczy studzienka o średnicy Dn425 tym bardziej, że te studnie nie będą złazowe.

**Odp: Zamawiający dopuszcza zastosowanie studni rewizyjnej o średnicy Dn425**

2. W zapytaniu ofertowym nie zostały uwzględnione prace związane z sytuacją, gdy komin studzienki będzie z jednej strony wystawał ponad poziom gruntu skarpy. Co w takim przypadku?

**Odp: Należy wykonać zabezpieczenie studni w skarpie. Zamawiający dopuszcza obudowę studni w formie palisady lub murku oporowego z drewna lub betonu.**

3. W punkcie 4 w zapytaniu ofertowym zostały wymienione prace odtworzeniowe. Proszę o informację w przypadku odtworzenia skarpy i odtworzenia trawnika. Czy okres gwarancyjny obejmuje działania żywiołów pogodowych, na które nie ma się wpływu? Co w przypadku gdy po świeżo posianej trawie na skarpie i ulewnych deszczach ziemia spłynie ze skarpy na kostkę brukową?

**Odp: Wykonawca ma w zakresie odtworzenie terenu do stanu pierwotnego. W przypadku spłynięcia nasion trawy po deszczach należy ją dosiać.**

4. W punkcie 4 w zapytaniu ofertowym zawarł Państwo informację o odtworzeniu terenu kostką brukową. Po wizji lokalnej stwierdziłem znaczący brak kostki brukowej. Czy przewidują Państwo odtworzenie dowolną kostką, ale w podobnym typie?

**Odp: Wykonawca zobligowany jest do odtworzenia terenu kostką w podobnym typie jeżeli występują braki w istniejącej.**

**W związku ze złożonymi zapytaniem do przedmiotu zapytania, Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 24.08.2022 r. do godziny 13:00.**

ŁM

KIEROWNIK  
Działu Technicznego  
*mgr inż. Ireneusz Karpeta*